

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: **Вентиляция и кондиционирование аптеки**

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsiya/ventilyatsiya_i_konditsionirovanie_apteki_proekt_montazh



Описание

В зданиях аптек и лечебных учреждений (больниц, поликлиник и т.п.), кроме инфекционных отделений, нужно проектировать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. *В инфекционных отделениях вытяжную вентиляцию и кондиционирование аптеки устраивают из каждого бокса и от каждой палатной секции отдельно с естественным побуждением и установкой дефлектора.* Приточная вентиляция устраивается с механическим побуждением и подачей воздуха в коридор.

При расчете вентиляции нужно руководствоваться данными таблицы расчетной температуры и воздухообмена в различных помещениях лечебных учреждений и аптек.

Для помещений, в которых к качеству воздуха предъявляются повышенные требования, проектируют кондиционирование воздуха. К таким помещениям относятся:

- Операционные, наркозные
- Послеоперационные палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии
- Родовые палаты
- Однокочные и двухкочные палаты для больных с ожогами кожи

- Отделения для грудных и новорожденных, недоношенных детей.

Воздух, подаваемый в эти помещения, нужно дополнительно очищать в бактериологических фильтрах, устанавливаемых после вентилятора. В этом случае не допускается установка масляных фильтров в качестве 1 ступени очистки воздуха.

В лабораторных помещениях аптек производственного назначения соблюдаются следующие указания:

- возможность размещения в общественных и жилых зданиях, с проездом для автотранспорта;
- торговые залы могут быть одно/двухуровневыми
- в подвальных этажах допускается размещение аптечных складских помещений;
- цокольные этажи могут служить для монтажа вентиляционного оборудования и тепловых пунктов.

В операционных, наркозных, послеоперационных палатах, родовых, реанимационных залах и палатах интенсивной терапии подвижность воздуха не должна превышать 0.15 м/с при относительной влажности 55-60%. Относительная влажность в зимнее время в палатах другого назначения должна составлять 30-50%. Увлажнение воздуха до нужной степени предусматривается в приточных установках в #REGION_NAME_DECLINE_PP#

В аптеках нашими инженерами проектируется приточно-вытяжная вентиляция для:

- производственных помещений (лаборатории для изготовления лекарств в асептических условиях, включая стерилизационное, моечное, аналитическое оборудование);
- складов (кладовые, комнаты для хранения лекарственных средств, фасовочные столы, холодильные установки);
- офисов (архив, рецептурная, сейф для препаратов, отпускаемых по рецептам, кабинет заведующего);
- служебных помещений (кухня, санузел, гардеробная, конференц-зал) и торговых залов.

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.